



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00

F: 01 478 74 22

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
g. Andrej Pureber
Poslovna cona A2
4208 Šenčur

Številka: 0072-16/2011
Datum: 10. 2. 2011
Datoteka: PURES-2-OVE-nestanovanjske-stavba-30proc.doc

Zadeva: Izračun OVE za nestanovanjske stavbe za energijsko zelo učinkovite stavbe

Spoštovani,

Na Ministrstvo za okolje in prostor ste prosili za tolmačenje tretjega odstavka 16. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), ki določa izjemo za stavbe, kjer je letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe preračunana na enoto površine, za nestanovanjske stavbe pa so v pravilniku vse zahteve določene na enoto prostornine. Sprašujete, kako izpolniti zahtevo tudi za nestanovanjske stavbe.

Razmislek pri pripravi predpisa je bil, da je v primeru, ko je ovoj stavbe energijsko zelo učinkovit in so torej transmisijske izgube zelo minimizirane, rabe energije zelo majhna, torej je bistveno manj pomembno, iz katerega vira takšna energija prihaja in tako lahko štejemo, da so izpolnjene tudi zahteve glede zagotavljanja obnovljivih virov energije v stavbah. Pri tem namen pripravljavca ni bil ločevanje stavb na stanovanjske in nestanovanjske, kljub temu, da je kot kriterij določena le kondicionirana površina, ne pa prostornina. Da predpisu zadostimo, je torej treba s preprosto matematično operacijo »prevesti«
kondicionirano površino in preveriti ali izpolnjujete pogoj po 30 % bolj učinkoviti rabi energije za ogrevanje stavbe.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Saša Galonja
sekretar



Sandi Rutar
vodja Sektorja za graditev